

**KERNFORSCHUNGSZENTRUM
KARLSRUHE**


Dezember 1973

KFK 1891

Institut für Reaktorbauelemente

**EKAPPA – ein Programm zur Berechnung des
Isentropenexponenten für Wasserdampf.
Theoretische Grundlagen und Programmbeschreibung.**

U. Harten, H.J. Ziegler



**GESELLSCHAFT
FÜR
KERNFORSCHUNG M.B.H.**

KARLSRUHE

**Als Manuskript vervielfältigt
Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor**

**GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG M. B. H.
KARLSRUHE**

KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE

KFK 1891

Institut für Reaktorbauelemente

EKAPPA - ein Programm zur Berechnung des
Isentropenexponenten für Wasserdampf.
Theoretische Grundlagen und Programmbe-
schreibung.

U. Harten
H.J. Ziegler

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH., KARLSRUHE

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist es, ein leicht zu handhabendes Rechenprogramm zu erstellen, mit Hilfe dessen der Isentropenexponent für Wasserdampf im Nass- und im Heissdampfgebiet berechnet werden kann.

Das verwendete mathematisch-numerische Verfahren basiert auf thermodynamischen Zusammenhängen, die den Isentropenexponent beschreiben.

Dieses, EKAPPA benannte Rechenprogramm, berücksichtigt folgende Forderungen:

- Hinreichende Genauigkeit des berechneten Isentropenexponenten im Heiss- und Nassdampfgebiet in den Grenzen der Genauigkeitsforderungen der VDI-Rahmentafel für Wasser und Wasserdampf. (7. Auflage)
- Kompatibilität der Dimensionen der verwendeten Parameter mit schon vorhandenen Programmen.

EKAPPA - A Computer Program for the Calculation of the Steam Isentrope Exponents. Analysis and Program Description.

Summary

This work aims at establishing an easily manageable computing program which helps to compute the isentrope exponent of steam in the wet and superheated steam state.

The mathematical-numerical method used is based upon thermodynamic correlations which describe the isentrope exponent.

The computing program called EKAPPA allows for the following requirements:

- Adequate accuracy of the computed isentrope exponent in the superheated and wet steam state within the limits of the requirements of accuracy as contained in the VDI tables for water and steam.
- Compatibility of the dimensions of the parameters used with the already existing programs.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung		
I.	Die Berechnung des Isentropenexponenten für adiabate Zustandsänderung.	1
II.	Bestimmung des Isentropenexponenten für vollkommene Gase und reale Dämpfe.	3
III.	Die numerische Berechnung des Isentropenexponenten	7
1.	Erläuterung des Verfahrens	9
2.	Schematische Darstellung des Interpolationsverfahrens	10
3.	Fehlerabschätzung.	12
IV.	Programm zur Berechnung des Isentropenexponenten	13
1.	Funktion EKAPPA	13
2.	Verwendete Unterprogramme	13
3.	Auswahl der Stützstellen	13
4.	Definitionsbereich der Zustandsprogramme (System MAPLIB)	14
5.	Eingabebereich	14
6.	Massnahmen bei Eingabe ausserhalb dieses Bereiches	15
7.	Sättigungsbereich	15
V.	Liste der FORTRAN-Programme.	16
VI.	Flussdiagramm der Funktion EKAPPA.	19
VII.	Listen der berechneten Ergebnisse	25
VIII.	Hinweise für den Benutzer	45
1.	Benötigte Steuerkarten	45
2.	Rechenzeit	45
IX.	Literaturhinweise	46

Einleitung

Für die Theorie der Turbomaschinen hat die isentrope Enthalpieänderung

$$\Delta i = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot p_1 \cdot v_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right];$$

und damit die Kenntnis des Isentropenexponenten eine grund-sätzliche Bedeutung. (In dem Ausdruck bedeuten Index 1 Anfangs-, Index 2 Endzustand). Die besonderen Eigenschaften des Arbeitsmittels spielen bei gasdynamischen Untersuchungen deshalb eine Rolle, weil die Art, wie Druck - Dichte und Enthalpie zusammenhängen, für die phänomenologische Erfassung des Strömungsvorganges wesentlich ist. Dieser Zusammenhang von Druck - Dichte - Enthalpie lässt sich von idealem Dampf auch auf reale Dämpfe, insbesondere Wasserdampf für höhere Drucke und Temperaturen, unter Berücksichtigung bestimmter Annahmen analog übertragen.

Die Definition nach DZUNG beschreibt einen "semiidealen Dampf", dessen Isentropenexponent nur abhängig von Druck und Volumen ist. Das Problem des Nassdampfes liegt mehr auf der physikalischen als auf der mathematischen Seite. Denn der Nassdampf ist streng genommen kein Dampf. Im Nassdampfzustand folgen die Bewegungen der Dampf- und Flüssigkeitsteilchen unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, wie z.B. viskosebedingten Schleppkräften zwischen Dampfatmosphäre und der Suspension der Flüssigkeitstropfen oder strömungs-thermodynamischen Wechselbeziehungen etc..

Das mathematisch-thermodynamische Modell, das diesem Rechenprogramm zugrunde liegt, ist in der Lage, den Isentropenexponenten für Wasserdampf im Heiss- und Nassdampfgebiet mit sehr guter Genauigkeit zu berechnen.

eingereicht am 5.11.73

I. Die Berechnung des Isentropenexponenten für adiabate Zustandsänderungen

1. Veranschaulichung des Isentropenexponenten

Bei einem idealen Gas bleibt das Produkt aus Druck und Volumen für isotherme Zustandsänderung konstant:

$$p \cdot v = R \cdot T = \text{const}$$

oder differenziert

$$v \cdot dp + p \cdot dv = 0 \quad (1.1)$$

Um die Differentialgleichung für die adiabate Zustandsänderung des idealen Gases aufstellen zu können, werden die beiden spezifischen Wärmen c_p und c_v eingeführt.

Mit Hilfe der Gleichung

$$\chi = \frac{c_p}{c_v} \quad (1.1.1)$$

und der Anwendung der Gaskonstanten

$$R = c_p - c_v \quad (1.1.2)$$

erhält man die Beziehung:

$$\frac{c_v}{R} = \frac{1}{\chi - 1} \quad (1.2)$$

Weiterhin ist die adiabate Zustandsänderung gekennzeichnet durch wärmedichten Abschluss des Gases von seiner Umgebung und es gilt:

$$dQ = m \cdot c_v \cdot dT + p \cdot dv = 0 \quad (1.3)$$

Verwendet man ferner die Beziehung

$$m \cdot R \cdot dT = p \cdot dv + v \cdot dp$$

so ergibt sich mit (1.2) und (1.3) die Differentialgleichung der Adiabaten

$$v \cdot dp + p \cdot dv = 0 \quad (1.4)$$

Der Tangentenanstiegswinkel α_i an die Isotherme ist nach Gleichung (1.1) bestimmt durch

$$\tan \alpha_i = \frac{dp}{dv} = - \frac{p}{v} \quad (1.5)$$

Für den Neigungswinkel α_a der Tangente der Adiabaten folgt aus Gl. (1.4) entsprechend

$$\tan \alpha_a = \frac{dp}{dv} = - \gamma \frac{p}{v} \quad (1.6)$$

Der Anstieg der Tangente an die Adiabate ist also γ -mal steiler als der Anstieg der Tangente an die Isotherme für einen beliebigen, festen Punkt bei konstanter Entropie




Abb. 1 Isothermen (—) und Adiabaten (---) des vollkommenen Gases

II. Bestimmung des Isentropenexponenten für vollkommene Gase und reale Dämpfe

Zur Herleitung der thermodynamischen Zusammenhänge für den Isentropenexponenten wird von der kalorischen Zustandsgleichung ausgegangen. Sie lautet

$$T \cdot ds = du + p \cdot dv \quad (2.0)$$

mit

$$i = u + p \cdot v \quad (2.1)$$

oder in differentieller Darstellung

$$di = du + p \cdot dv + v \cdot dp \quad (2.1.1)$$

Wird (2.1.1) nach der Ableitung der inneren Energie aufgelöst, so erhält man

$$du = di - p \cdot dv - v \cdot dp \quad (2.1.2)$$

und setzt man diese Ableitung in die Gleichung (2.0) ein, so folgt daraus

$$T \cdot ds = di - v \cdot dp \quad (2.2)$$

Wird

$$di = c_p \cdot dT \quad (2.3)$$

in (2.2) eingesetzt, ergibt sich folgender Ausdruck

$$T \cdot ds = c_p \cdot dT - v \cdot dp \quad (2.4)$$

Für den weiteren Gang der Herleitung des Isentropenexponenten benötigt man den funktionalen Zusammenhang von Temperatur mit Druck und Volumen.

Dazu verwendet man die Zustandsgleichung

$$p \cdot v = R \cdot T \quad (2.5)$$

oder deren differentielle Darstellung

$$v \cdot dp + p \cdot dv = R \cdot dT \quad (2.5.1)$$

Die hieraus ermittelte Temperaturänderung

$$dT = \frac{1}{R} \cdot (v \cdot dp + p \cdot dv) \quad (2.5.2)$$

wird in Gleichung (2.4) eingesetzt und man erhält

$$T \cdot ds = c_p \cdot \frac{1}{R} \cdot (v \cdot dp + p \cdot dv) - v \cdot dp; \quad (2.6)$$

$$R \cdot T \cdot ds = c_p \cdot (v \cdot dp + p \cdot dv) - R \cdot v \cdot dp \quad (2.6.1)$$

Verwendet man jetzt den Zusammenhang von

$$c_p - c_v = R \quad (2.7)$$

und (2.5) und setzt beide in (2.6.1) ein,
so folgt daraus:

$$p \cdot v \cdot ds = c_p (v \cdot dp + p \cdot dv) - (c_p - c_v) \cdot v \cdot dp \quad (2.8)$$

somit

$$p \cdot v \cdot ds = c_p \cdot p \cdot dv + c_v \cdot v \cdot dp \quad (2.8.1)$$

Da längs einer Adiabaten $Q = \text{const.}$ ist, so lässt sich analog der Beziehung

$$ds = \frac{dQ}{T} \text{ mit } Q = \text{const. schliessen,} \quad (2.9)$$

dass auch $ds = 0$ sein muss.

Somit wird aus der Zustandsgleichung (2.8.1) der nachfolgende Ausdruck:

$$0 = c_p \cdot p \cdot dv + c_v \cdot v \cdot dp \quad (2.10)$$

oder

$$c_p \cdot \frac{dv}{v} = - c_v \cdot \frac{dp}{p}$$

Das bedeutet, dass für eine infinite isotherme Zustandsänderung, bei der c_p und c_v vorläufig als konstant angesehen werden, eine relative Druckänderung $\frac{dp}{p}$ einer ebensolchen bestimmten relativen Volumenänderung $\frac{dv}{v}$ entspricht.

Durch weitere Umformung von (2.10) erhält man

$$\frac{c_p}{c_v} = - \frac{v}{p} \cdot \frac{dp}{dv} = : \gamma_T \quad (2.11)$$

Hiermit ist nun γ_T der Exponent der Isotherme definiert.

Zwischen dem Exponenten der Isotherme und dem Isentropenexponenten besteht folgender Zusammenhang:

$$\gamma = \gamma_T \cdot \frac{c_p}{c_v} \quad (2.12)$$

Bei einem vollkommenen Gas ist $p \cdot v = \text{const.}$, damit wird auch $\frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} = 0$, und damit $\gamma_T = 1$.

Im Gegensatz dazu gehorchen reale Gase und dazu gehört auch überhitzter Wasserdampf, dieser einfachen Beziehung nicht mehr, da die spezifische Wärmekapazität sowohl druck- als auch temperaturabhängig ist. Ebenso hängt hier das spezifische Volumen v von Druck und Temperatur ab, so dass gilt:

$$v = v(p, T)$$

Deshalb muss auch das Differential
 $\frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} \neq 0$ werden, und als Folge davon $\gamma_T > 1$.

Damit konnte gezeigt werden, dass der Isentropenexponent γ von den Zustandsgrößen Druck und Temperatur abhängt: Es kann also geschrieben werden

$$\gamma = \gamma(p, T) \quad (2.12)$$

Führt man jetzt wieder die Definitionsgleichung (2.11) ein, wobei Druck- und Temperaturabhängigkeit des Volumens berücksichtigt werden, so erhält man die gesuchte Beziehung für den Isentropenexponenten in der Poisson'schen Darstellung für reale Dämpfe:

$$\gamma(p, T) = - \frac{v(p, T)}{p} \cdot \frac{dp}{dv(p, T)} ; s = \text{const.}$$

III. Die numerische Berechnung des Isentropenexponenten

Bekannt ist der Druck P und eine Funktion für das Volumen $V = V(P, T)$.

Weiterhin ist eine Funktion $T = T(P, S)$ gegeben, die Temperatur mit Druck und Entropie verknüpft.

Gesucht wird die Ableitung $\frac{dP}{dV}$.

Da dieses numerisch nicht durchführbar ist (V ist selbst nur eine nicht differenzierbare Näherungsfunktion) wird die gesuchte Ableitung durch geeignete Wahl eines Nachbarpunktes P_1 in einer Umgebung von P bei konstanter Entropie in erster Näherung durch die Sekante dargestellt. Der Punkt P habe die Koordinaten $(V, P) = (f(P, T), P)$ und P_1 die Koordinaten $(V_1, P_1) = (f(P_1, T_1), P_1)$.

Der Differenzenquotient

$$\frac{P_1 - P}{f(P_1, T_1) - f(P, T)} = \frac{\Delta P}{\Delta V}$$

gibt die Steigung der Sekante an.




Abb. 2

Schematische Darstellung des Differenzenquotienten $\frac{P}{V}$

Strebt $P_1 \rightarrow P$, dann ist der Grenzwert dieses Differenzenquotienten die Ableitung der Funktion $f(P, T)$ im Punkt P und es gilt:

$$\lim_{P_1 \rightarrow P} \frac{P_1 - P}{f(P_1, T_1) - f(P, T)} = \frac{dP}{dT} ;$$

Für geeignetes kleines ΔP ist also

$$\frac{dP}{dT} \approx \frac{P_1 - P}{V_1 - V} ;$$

und damit

$$\chi = - \frac{V}{P} \cdot \frac{P_1 - P}{V_1 - V} ;$$

Dies gilt allerdings nur für eine geringe Steigung der Adiabaten. Nimmt ihre Steigung zu, so reicht diese erste Näherung für χ nicht mehr aus. Daher muss man weitere Näherungen mit zusätzlichen Stützstellen P_n durchführen. Anschliessend wird zwischen diesen Näherungslösungen durch ein geeignetes Verfahren interpoliert.

Hier bietet sich das Verfahren von AITKEN-NEVILLE an, denn es dient der Bestimmung eines Wertes $F(x)$ des Interpolationspolynoms an nur einer Stelle x und nicht der Bestimmung des gesamten Polynoms. Es kommt zu diesem Zweck mit

$$\frac{3(n-1) \cdot n}{2} ;$$

Punktoperationen aus.

1. Erläuterungen des Verfahrens

Gegeben seien Funktionswerte f_0, \dots, f_n zu paarweise verschiedenen Punkten x_0, \dots, x_n . Durch diese Werte f_0, \dots, f_n sind Polynome 0-ten Grades gegeben, die jeweils in x_j die Vorgabe f_j erfüllen. Davon ausgehend kann man rekursiv fortschreiten:

Ist $F_1(x)$ ein Polynom zu den Werten (x_j, f_j)
für $j = 0, \dots, k-1$

$F_2(x)$ ein Polynom zu den Werten (x_j, f_j)
für $j = 1, \dots, k$

so ist

$$F(x) = \frac{1}{x_0 - x_k} [(x - x_k) \cdot F_1(x) + (x_0 - x) \cdot F_2(x)]$$

ein Polynom zu den Werten (x_j, f_j) für $j = 0, \dots, k$
wie man durch Einsetzen leicht verifizieren kann.

Graphische Darstellung des Verfahrens:




Abb. 3

Mit 3 Stützstellen durchgeführte Näherung

2. Schematische Darstellung des Interpolationsverfahrens

Unter Verwendung von vier Stützstellen x_i, y_i ergibt sich folgende schematische Abwicklung des Verfahrens von AITKEN-NEVILLE.

$$\begin{array}{llll} x_1 & x_1 - x & y_1 & \\ x_2 & x_2 - x & y_2 & L_{12} \\ x_3 & x_3 - x & y_3 & L_{23} \quad L_{123} \\ x_4 & x_4 - x & y_4 & L_{34} \quad L_{234} \quad L_{1234} \end{array}$$

$$L_{12} = \frac{1}{x_2 - x_1} \left| \begin{array}{cc} y_1 & x_1 - x \\ y_2 & x_2 - x \end{array} \right|$$

$$L_{23} = \frac{1}{x_3 - x_2} \left| \begin{array}{cc} y_2 & x_2 - x \\ y_3 & x_3 - x \end{array} \right|$$

$$L_{34} = \frac{1}{x_4 - x_3} \left| \begin{array}{cc} y_3 & x_3 - x \\ y_4 & x_4 - x \end{array} \right|$$

$$\text{mit } y_i := -\frac{V}{P} \cdot \frac{P_i - P}{V_i - V} \quad \text{und } x_i := V_i \quad (4.1)$$

ergibt sich

$$L_{ik} = \frac{1}{V_k - V_i} \left| \begin{array}{cc} y_i & V_i - V \\ y_k & V_k - V \end{array} \right|$$

P_i, V_i = Druck und Volumen an der jeweiligen Stützstelle in einer Umgebung von P u. V .

Weiter ergibt sich

$$L_{123} = \frac{1}{x_3 - x_1} \begin{vmatrix} L_{12} & x_1 - x \\ L_{23} & x_3 - x \end{vmatrix}$$

$$L_{234} = \frac{1}{x_4 - x_2} \begin{vmatrix} L_{23} & x_2 - x \\ L_{34} & x_4 - x \end{vmatrix}$$

mit (4.1) zu

$$L_{ijk} = \frac{1}{v_k - v_i} \begin{vmatrix} L_{ij} & v_i - v \\ L_{jk} & v_k - v \end{vmatrix}$$

Der letzte Schritt wird gebildet aus

$$L_{1234} = \frac{1}{x_4 - x_1} \begin{vmatrix} L_{123} & x_1 - x \\ L_{234} & x_4 - x \end{vmatrix}$$

und mit (4.1) zu

$$L_{ijkL} = \frac{1}{v_L - v} \begin{vmatrix} L_{ijk} & v_i - v \\ L_{jkl} & v_L - v \end{vmatrix}$$

$$\chi = L_{ijkL} ; .$$

5. Fehlerabschätzung

Die durch V ($V = f(P, T)$) und durch die Interpolation auftretende Abweichung von κ beträgt im Vergleich zu den in der VDI-Wasserdampftafel, Seite 167 Tafel 8 dargestellten κ -Werten:

$$0,01 [\%] \leq F \leq 0,1 [\%]$$

Diese Genauigkeit wird im Heiss- und im Nassdampfgebiet erreicht.

IV. Programm zur Berechnung des Isentropenexponenten

1. Funktion EKAPPA

<u>Eingangsargumente</u>		<u>zu übergebender Wert im Aufruf</u>	
P [ata]	= Druck	Heissdampf P	Nassdampf P
T [$^{\circ}$ C]	= Temperatur	T	0 (Null)
E [kcal/kg]	= Enthalpie	$E_{SAT}(P, T)$ (Enthalpie an der Sättigungslinie)	E

2. Verwendete Unterprogramme

TPS (P, S)
HDI (P, T)
HDV (P, T)
HDS (P, T)
WI (P, T) Wandlerprogramme zum Aufruf von MAPLIB
WS (P, T)
WV (P, T)
TS (P)
PS (T)

3. Auswahl der Stützstellen

Zur Berechnung der Stützstellen P_n in einer Umgebung des Vorgabewertes P wird der Definitionsbereich für den Druck in fünf Abschnitte unterteilt. Die Auswertung der Testläufe hat ergeben, dass die exaktesten Ergebnisse für folgende Einteilung erzielt werden:

Ausgangspunkt	Stützstellen
$P < 0.1 \text{ [ata]}$	$P \pm \frac{k}{1000} \text{ [ata]}$
$0.1 \leq P \leq 1.0 \text{ [ata]}$	$P \pm \frac{k}{100} \text{ [ata]}$
$1.0 \leq P \leq 10.0 \text{ [ata]}$	$P \pm \frac{k}{10} \text{ [ata]}$
$10.0 \leq P \leq 100.0 \text{ [ata]}$	$P \pm k \text{ [ata]}$
$100.0 \leq P \text{ [ata]}$	$P \pm 5k \text{ [ata]}$

Hinweis: Ausnahmen von dieser Einteilung des Druckbereiches siehe unter "Sättigungsbereich"

4. Definitionsbereich der Zustandsprogramme
(System: MAPLIB)

$$0.01 \leq P \leq 220 \text{ [ata]}$$
$$8 \leq T \leq 700 \text{ [^{\circ}C]}$$

Durch die obigen Intervalle wird der Bereich für die Eingabewerte eingeschränkt, da die Stützstellen P_n noch zu berücksichtigen sind.

5. Eingabebereich

$$0.012 \leq P \leq 210 \text{ [at]} \quad \text{für jeden Bereich}$$
$$8 \leq T \leq 700 \text{ [^{\circ}C]} \quad \text{für Heissdampfgebiet}$$
$$T = 0 \quad \text{für Nassdampfgebiet}$$
$$E = E_{\text{SATT}} \quad \text{für Heissdampfgebiet}$$
$$E_w \leq E < E_{\text{HD}} \text{ [kcal/kg ^{\circ}k]} \quad \text{für Nassdampfgebiet}$$

6. Massnahmen bei Eingabe ausserhalb dieses Bereiches

Abbruch des Programms und Ausgabe der Texte:

"Stützpunkt ausserhalb des Definitionsbereiches"

(wenn P oder T den Definitionsbereich überschreiten)

"Definitionsbereich von EKAPPA überschritten"

(wenn die Enthalpie E für Wasser angegeben wird).

7. Sättigungsbereich

Die Sättigungslinie wird dem Heissdampfgebiet zuge-rechnet. Für Eingabewerte auf oder nahe der Sättigungs-linie werden die Stützstellen abweichend vom o.g. Schema sortiert.




Abb. 4

Verteilung der Stützstellen in der Umgebung der Sättigungskurve


V. Liste der FORTRAN-Programme


```
C      BERECHNUNG DES ISENTROOPENEXPONENTEN KAPPA (4. FASSUNG)
C
C      FUNCTION EKAPPA(P,T,E)
C
C      DIMENSION PA(4) ,TA(4) ,VA(4) ,EKAP(4) ,SHD(4) ,EL(3)
C
C      EINGANG
C      P      (AT)      =DRUCK
C      T      (C)       =TEMPERATUR
C      E      (KCAL/KG) =ENTHALPIE
C
C      AUSGANG
C      EKAPPA      =ISENTROOPENEXPONENT
C
C      IF(P.LT.0.1)CONST=1000.
C      IF(P.LT.1.0.AND.P.GE.0.1)CONST=100.
C      IF(P.LT.10.0.AND.P.GE.1.0)CONST=10.
C      IF(P.LT.100.0.AND.P.GE.10.0)CONST=1.
C      IF(P.GE.100.0)CONST=0.2
C      PGREN=0.01
C      PMOEG=PGREN+2./CONST
C      IF(P-PMOEG)5398,5398,5399
5398  WRITE(6,5397)
5397  FORMAT(1H0,'STUETZPUNKT AUSSERHALB DES DEFINITIONSBEREICHES')
      EKAPPA=0.000
      RETURN
C
5399  TSAT=TS(P)
      EW=WI(P,TSAT)
      IF(E-EW)5310,5310,5311
5310  WRITE(6,5312)P,T,E
5312  FORMAT(1H0,'DEFINITIONSBEREICH VON EKAPPA UEBERSCHRITTEN'
      *//',OP   =',F10.3,',T  =',F10.3,',E  =',F10.3//')
      RETURN
C
5311  ESAT=HDI(P,TSAT)
      IF(E-ESAT)5301,5302,5302
C
C      AUSGANGSPUNKT LIEGT IM HEISSDAMPFGEBIET
C
5302  S=HDS(P,T)
      ICONT=0
      IND=1
      V=HDV(P,T)
      EKAPH=-V/P
      K=3
      DO 5322 I=1,2
      K=K-1
      PA(I)=P+K/CONST
      TA(I)=TPS(PA(I),S)
      TMAX=700.
      TMOEG=TMAX-2./CONST
      IF(TMOEG-TA(I))5389,5389,5388
5389  WRITE(6,5387)
5387  FORMAT(1H0,'STUETZPUNKT AUSSERHALB DES DEFINITIONSBEREICHES')
      EKAPPA=0.0
      RETURN
C
```


```
5388 SHD(I)=HDS(PA(I),TA(I))
      VA(I)=HDV(PA(I),TA(I))
      EKAP(I)=EKAPH*((PA(I)-P)/(VA(I)-V))
5322 CONTINUE
C
C      BERECHNUNG DER STUETZPUNKTE
C
C      K=1
5303 DO 5304 I=3,4
      PA(I)=PA(I-2)-3./CONST
      IF(ICONT.EQ.1)PA(I)=P-(I-1)/CONST
      IF(ICONT.EQ.2)PA(I)=P-I/CONST
      TSAT=TS(PA(I))
      SSAT=HDS(PA(I),TSAT)
      IF(S-SSAT)5305,5306,5306
C
C      STUETZPUNKT LIEGT IM NASSDAMPFGEBIET
C
5305 IF(IND.EQ.1)GOTO 5375
      TA(I)=TS(PA(I))
      SW=WS(PA(I),TA(I))
      SHD(I)=HDS(PA(I),TA(I))
      X=(S-SW)/(SHD(I)-SW)
      VW=WV(PA(I),TA(I))
      VHD=HDV(PA(I),TA(I))
      VA(I)=VW+X*(VHD-VW)
      EKAP(I)=EKAPH*((PA(I)-P)/(VA(I)-V))
      GO TO 5304
C
C      STUETZPUNKT LIEGT IM HEISSDAMPFGEBIET
C
5375 PA(I)=PA(1)+K/CONST
      K=K+1
5306 TA(I)=TPS(PA(I),S)
      SHD(I)=HDS(PA(I),TA(I))
      VA(I)=HDV(PA(I),TA(I))
      EKAP(I)=EKAPH*((PA(I)-P)/(VA(I)-V))
C
5304 CONTINUE
      GO TO 5309
C
C      AUSGANGSPUNKT LIEGT IM NASSDAMPFGEBIET
C
5301 EHD=HDI(P,TSAT)
      IND=0
      ICONT=0
      EW=WI(P,TSAT)
      X=(E-EW)/(EHD-EW)
      SHD1=HDS(P,TSAT)
      SW=WS(P,TSAT)
      S=SW+X*(SHD1-SW)
      VHD=HDV(P,TSAT)
      VW=WV(P,TSAT)
      V=VW+X*(VHD-VW)
      EKAPH=-V/P
      K=3
      DO 5324 I=1,2
      K=K-1
```



```
PA(I)=P+K/CONST
TSAT=TS(PA(I))
SSAT=HDS(PA(I),TSAT)
IF(S-SSAT)5307,5308,5308
C
5308 ICONT=ICONT+1
PA(I)=P-ICONT/CONST
C      STUETZPUNKT LIEGT IM NASSDAMPFGEBIET
C
5307 TA(I)=TS(PA(I))
SW=WS(PA(I),TA(I))
SHD(I)=HDS(PA(I),TA(I))
X=(S-SW)/(SHD(I)-SW)
VW=WV(PA(I),TA(I))
VHD=HDV(PA(I),TA(I))
VA(I)=VW+X*(VHD-VW)
EKAP(I)=EKAPH*((PA(I)-P)/(VA(I)-V))
5324 CONTINUE
GO TO 5303
5309 S1=S*4.1868
IKV=3
DO 5326 I=1,IKV
EL(I)=1/(VA(I+1)-VA(I))*(EKAP(I)*(VA(I+1)-V)-EKAP(I+1)*(VA(I)-V))
5326 CONTINUE
K=1
IKV=2
5327 DO 5328 I=1,IKV
IK=K+1
EL(I)=1/(VA(I+IK)-VA(I))*(EL(I)*(VA(I+IK)-V)-EL(I+1)*(VA(I)-V))
5328 CONTINUE
IF(K.LT.2)GOTO 5329
EKAPPA=EL(1)
RETURN
5329 K=K+1
IKV=1
GOTO 5327
END
```


VI. Flußdiagramm der Funktion EKAPPA














* T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
1.0	1.3208	1.3158	1.3106	1.3053	1.2998	1.2940	1.2881	1.2823	1.2765	1.2709	1.2655	1.2604
2.0	*****	1.3143	1.3093	1.3046	1.2994	1.2940	1.2882	1.2825	1.2767	1.2712	1.2658	1.2607
3.0	*****	1.3128	1.3080	1.3036	1.2989	1.2937	1.2882	1.2825	1.2769	1.2713	1.2659	1.2607
4.0	*****	1.3114	1.3065	1.3027	1.2984	1.2934	1.2881	1.2825	1.2769	1.2714	1.2660	1.2608
5.0	*****	1.3051	1.3017	1.2979	1.2932	1.2881	1.2825	1.2769	1.2714	1.2661	1.2608	
6.0	*****	1.3038	1.3007	1.2972	1.2928	1.2879	1.2824	1.2771	1.2715	1.2661	1.2609	
7.0	*****	1.3026	1.2999	1.2968	1.2926	1.2878	1.2826	1.2770	1.2716	1.2661	1.2610	
8.0	*****	1.3013	1.2989	1.2961	1.2923	1.2878	1.2825	1.2771	1.2716	1.2662	1.2610	
9.0	*****	1.2998	1.2979	1.2958	1.2920	1.2878	1.2826	1.2770	1.2716	1.2664	1.2611	
10.0	*****	1.2985	1.2967	1.2948	1.2916	1.2872	1.2822	1.2769	1.2715	1.2661	1.2609	
11.0	*****	1.2974	1.2959	1.2943	1.2914	1.2872	1.2823	1.2770	1.2716	1.2663	1.2611	
12.0	*****	1.2962	1.2950	1.2938	1.2911	1.2872	1.2824	1.2771	1.2717	1.2664	1.2612	
13.0	*****	1.2953	1.2941	1.2933	1.2909	1.2871	1.2824	1.2772	1.2718	1.2664	1.2613	
14.0	*****	1.2941	1.2932	1.2927	1.2906	1.2870	1.2824	1.2772	1.2719	1.2665	1.2614	
15.0	*****	1.2926	1.2923	1.2922	1.2904	1.2869	1.2824	1.2773	1.2719	1.2666	1.2615	
16.0	*****	1.2914	1.2916	1.2901	1.2868	1.2824	1.2773	1.2720	1.2667	1.2615		
17.0	*****	1.2905	1.2911	1.2898	1.2868	1.2824	1.2774	1.2721	1.2668	1.2616		
18.0	*****	1.2895	1.2905	1.2896	1.2867	1.2824	1.2774	1.2721	1.2669	1.2617		
19.0	*****	1.2887	1.2899	1.2893	1.2865	1.2824	1.2775	1.2723	1.2669	1.2618		
20.0	*****	1.2878	1.2894	1.2890	1.2865	1.2824	1.2776	1.2723	1.2671	1.2619		

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 1.0 - 20.0 BAR

*	T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P	*												
21.0	*****	1.2869	1.2888	1.2888	1.2864	1.2824	1.2776	1.2724	1.2671	1.2619			
22.0	*****	1.2860	1.2883	1.2884	1.2863	1.2825	1.2777	1.2725	1.2672	1.2620			
23.0	*****	1.2851	1.2876	1.2881	1.2862	1.2825	1.2778	1.2725	1.2672	1.2621			
24.0	*****	1.2842	1.2871	1.2879	1.2861	1.2825	1.2777	1.2726	1.2674	1.2621			
25.0	*****	1.2833	1.2865	1.2877	1.2860	1.2825	1.2778	1.2727	1.2674	1.2622			
26.0	*****	1.2824	1.2860	1.2874	1.2859	1.2825	1.2779	1.2728	1.2675	1.2623			
27.0	*****	1.2815	1.2854	1.2870	1.2858	1.2825	1.2779	1.2728	1.2675	1.2624			
28.0	*****	1.2807	1.2848	1.2868	1.2858	1.2825	1.2780	1.2729	1.2676	1.2624			
29.0	*****	1.2797	1.2842	1.2865	1.2856	1.2825	1.2781	1.2730	1.2677	1.2625			
30.0	*****	1.2788	1.2836	1.2862	1.2855	1.2825	1.2781	1.2730	1.2678	1.2626			
31.0	*****	1.2781	1.2831	1.2858	1.2855	1.2825	1.2782	1.2732	1.2679	1.2627			
32.0	*****	1.2771	1.2824	1.2856	1.2853	1.2825	1.2783	1.2733	1.2680	1.2628			
33.0	*****	1.2763	1.2818	1.2852	1.2853	1.2826	1.2783	1.2733	1.2680	1.2628			
34.0	*****	1.2755	1.2813	1.2850	1.2851	1.2825	1.2784	1.2734	1.2681	1.2628			
35.0	*****	1.2747	1.2808	1.2848	1.2850	1.2826	1.2784	1.2735	1.2682	1.2629			
36.0	*****	1.2737	1.2801	1.2844	1.2850	1.2826	1.2785	1.2736	1.2683	1.2630			
37.0	*****	1.2729	1.2797	1.2842	1.2848	1.2826	1.2785	1.2736	1.2684	1.2631			
38.0	*****	1.2722	1.2789	1.2838	1.2847	1.2826	1.2786	1.2737	1.2685	1.2632			
39.0	*****	1.2700	1.2783	1.2835	1.2846	1.2826	1.2787	1.2738	1.2685	1.2633			
40.0	*****	1.2778	1.2833	1.2846	1.2826	1.2787	1.2739	1.2687	1.2633				

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 21.0 - 40.0 BAR

* T P *	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
41.0	*****	*****	*****	*****	1.2772	1.2829	1.2845	1.2826	1.2788	1.2740	1.2688	1.2635
42.0	*****	*****	*****	*****	1.2765	1.2827	1.2844	1.2827	1.2789	1.2740	1.2688	1.2636
43.0	*****	*****	*****	*****	1.2759	1.2824	1.2843	1.2826	1.2790	1.2741	1.2689	1.2636
44.0	*****	*****	*****	*****	1.2753	1.2821	1.2842	1.2826	1.2790	1.2742	1.2689	1.2637
45.0	*****	*****	*****	*****	1.2749	1.2817	1.2841	1.2827	1.2791	1.2743	1.2691	1.2638
46.0	*****	*****	*****	*****	1.2741	1.2814	1.2839	1.2827	1.2792	1.2744	1.2691	1.2639
47.0	*****	*****	*****	*****	1.2736	1.2811	1.2840	1.2827	1.2791	1.2745	1.2693	1.2640
48.0	*****	*****	*****	*****	1.2729	1.2808	1.2838	1.2827	1.2792	1.2746	1.2693	1.2640
49.0	*****	*****	*****	*****	1.2723	1.2805	1.2837	1.2827	1.2794	1.2747	1.2695	1.2641
50.0	*****	*****	*****	*****	1.2718	1.2802	1.2836	1.2828	1.2794	1.2749	1.2696	1.2642
51.0	*****	*****	*****	*****	1.2711	1.2798	1.2835	1.2828	1.2794	1.2749	1.2696	1.2642
52.0	*****	*****	*****	*****	1.2704	1.2796	1.2834	1.2827	1.2796	1.2749	1.2697	1.2646
53.0	*****	*****	*****	*****	1.2698	1.2794	1.2834	1.2829	1.2798	1.2750	1.2698	1.2644
54.0	*****	*****	*****	*****	1.2693	1.2790	1.2834	1.2829	1.2798	1.2751	1.2699	1.2646
55.0	*****	*****	*****	*****	1.2687	1.2787	1.2832	1.2829	1.2798	1.2752	1.2701	1.2647
56.0	*****	*****	*****	*****	1.2682	1.2784	1.2831	1.2830	1.2799	1.2754	1.2701	1.2648
57.0	*****	*****	*****	*****	1.2674	1.2779	1.2829	1.2829	1.2800	1.2754	1.2702	1.2648
58.0	*****	*****	*****	*****	1.2667	1.2777	1.2828	1.2830	1.2801	1.2756	1.2703	1.2649
59.0	*****	*****	*****	*****	1.2662	1.2773	1.2828	1.2831	1.2801	1.2756	1.2705	1.2651
60.0	*****	*****	*****	*****	1.2655	1.2770	1.2827	1.2830	1.2802	1.2758	1.2705	1.2651

127

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 41.0 - 60.0 BAR

*	T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *													
61.0	*****					1.2649	1.2768	1.2826	1.2831	1.2803	1.2758	1.2706	1.2652
62.0	*****					1.2642	1.2765	1.2825	1.2831	1.2805	1.2760	1.2707	1.2653
63.0	*****					1.2639	1.2761	1.2825	1.2832	1.2805	1.2760	1.2709	1.2653
64.0	*****					1.2631	1.2757	1.2824	1.2832	1.2807	1.2761	1.2709	1.2655
65.0	*****					1.2622	1.2756	1.2823	1.2833	1.2806	1.2762	1.2710	1.2653
66.0	*****					1.2620	1.2751	1.2823	1.2833	1.2808	1.2763	1.2711	1.2657
67.0	*****					1.2612	1.2749	1.2820	1.2833	1.2809	1.2765	1.2712	1.2658
68.0	*****					1.2606	1.2746	1.2820	1.2833	1.2810	1.2766	1.2714	1.2659
69.0	*****					1.2601	1.2741	1.2820	1.2834	1.2811	1.2767	1.2715	1.2660
70.0	*****					1.2596	1.2738	1.2819	1.2835	1.2812	1.2768	1.2716	1.2661
71.0	*****					1.2589	1.2733	1.2819	1.2835	1.2811	1.2769	1.2716	1.2662
72.0	*****					1.2582	1.2732	1.2817	1.2835	1.2812	1.2769	1.2718	1.2663
73.0	*****					1.2576	1.2729	1.2816	1.2835	1.2813	1.2771	1.2720	1.2664
74.0	*****					1.2571	1.2725	1.2815	1.2835	1.2815	1.2772	1.2720	1.2665
75.0	*****					1.2565	1.2723	1.2814	1.2837	1.2816	1.2774	1.2721	1.2666
76.0	*****					1.2554	1.2719	1.2812	1.2837	1.2817	1.2775	1.2722	1.2667
77.0	*****					1.2550	1.2715	1.2813	1.2836	1.2818	1.2776	1.2723	1.2668
78.0	*****					1.2545	1.2714	1.2812	1.2839	1.2819	1.2780	1.2725	1.2669
79.0	*****					1.2543	1.2708	1.2812	1.2838	1.2819	1.2778	1.2726	1.2670
80.0	*****					1.2537	1.2705	1.2809	1.2841	1.2820	1.2780	1.2726	1.2671

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 61.0 - 80.0 BAR

* T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
81.0	*****	*****	*****	*****	1.2536	1.2701	1.2810	1.2838	1.2821	1.2780	1.2728	1.2671
82.0	*****	*****	*****	*****	1.2529	1.2700	1.2808	1.2839	1.2824	1.2780	1.2730	1.2673
83.0	*****	*****	*****	*****	1.2520	1.2692	1.2807	1.2840	1.2822	1.2782	1.2730	1.2674
84.0	*****	*****	*****	*****	1.2517	1.2689	1.2808	1.2839	1.2824	1.2783	1.2732	1.2676
85.0	*****	*****	*****	*****	1.2503	1.2688	1.2807	1.2842	1.2826	1.2786	1.2733	1.2678
86.0	*****	*****	*****	*****	1.2684	1.2804	1.2842	1.2827	1.2786	1.2734	1.2678	
87.0	*****	*****	*****	*****	1.2684	1.2804	1.2843	1.2828	1.2787	1.2735	1.2679	
88.0	*****	*****	*****	*****	1.2677	1.2805	1.2843	1.2828	1.2790	1.2737	1.2680	
89.0	*****	*****	*****	*****	1.2672	1.2805	1.2843	1.2830	1.2791	1.2738	1.2682	
90.0	*****	*****	*****	*****	1.2670	1.2804	1.2842	1.2830	1.2792	1.2740	1.2681	
91.0	*****	*****	*****	*****	1.2667	1.2801	1.2843	1.2832	1.2793	1.2740	1.2683	
92.0	*****	*****	*****	*****	1.2661	1.2799	1.2845	1.2834	1.2795	1.2741	1.2684	
93.0	*****	*****	*****	*****	1.2661	1.2800	1.2845	1.2834	1.2795	1.2742	1.2686	
94.0	*****	*****	*****	*****	1.2659	1.2797	1.2847	1.2836	1.2796	1.2744	1.2687	
95.0	*****	*****	*****	*****	1.2649	1.2797	1.2846	1.2837	1.2798	1.2744	1.2688	
96.0	*****	*****	*****	*****	1.2650	1.2797	1.2846	1.2839	1.2799	1.2746	1.2689	
97.0	*****	*****	*****	*****	1.2648	1.2797	1.2850	1.2839	1.2802	1.2747	1.2690	
98.0	*****	*****	*****	*****	1.2639	1.2797	1.2848	1.2841	1.2801	1.2748	1.2692	
99.0	*****	*****	*****	*****	1.2637	1.2796	1.2850	1.2842	1.2803	1.2750	1.2692	
100.0	*****	*****	*****	*****	1.2635	1.2795	1.2850	1.2843	1.2804	1.2751	1.2694	

I SENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 81.0 - 100.0 BAR

* T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
101.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
102.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
103.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
104.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
105.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
106.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
107.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
108.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
109.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
110.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
111.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
112.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
113.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
114.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
115.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
116.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
117.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
118.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
119.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
120.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 101.0 - 120.0 BAR

* T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
P *													
121.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2571	1.2782	1.2869	1.2872	1.2835	1.2780	1.2720
122.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2571	1.2782	1.2870	1.2873	1.2836	1.2782	1.2721
123.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2568	1.2781	1.2871	1.2875	1.2838	1.2783	1.2722
124.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2568	1.2781	1.2872	1.2876	1.2840	1.2785	1.2724
125.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2567	1.2780	1.2873	1.2878	1.2841	1.2787	1.2725
126.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2566	1.2780	1.2874	1.2879	1.2843	1.2788	1.2727
127.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2565	1.2780	1.2875	1.2881	1.2844	1.2790	1.2729
128.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2565	1.2778	1.2876	1.2882	1.2846	1.2791	1.2730
129.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2564	1.2778	1.2878	1.2884	1.2848	1.2793	1.2731
130.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2564	1.2778	1.2879	1.2885	1.2849	1.2794	1.2732
131.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2565	1.2777	1.2880	1.2887	1.2851	1.2796	1.2733
132.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2563	1.2777	1.2881	1.2889	1.2853	1.2798	1.2735
133.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2566	1.2776	1.2882	1.2891	1.2854	1.2799	1.2737
134.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2566	1.2776	1.2884	1.2892	1.2856	1.2801	1.2738
135.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2569	1.2775	1.2885	1.2894	1.2858	1.2802	1.2739
136.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2573	1.2775	1.2886	1.2896	1.2860	1.2804	1.2741
137.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2573	1.2775	1.2888	1.2897	1.2862	1.2805	1.2742
138.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2576	1.2774	1.2889	1.2899	1.2863	1.2807	1.2743
139.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2581	1.2775	1.2891	1.2901	1.2864	1.2809	1.2745
140.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2586	1.2774	1.2893	1.2903	1.2866	1.2810	1.2746

1
31
1

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 121.0 - 140.0 BAR

* T P *	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
141.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2588	1.2773	1.2894	1.2905	1.2868	1.2811	1.2748
142.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2596	1.2773	1.2895	1.2906	1.2870	1.2813	1.2749
143.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2598	1.2774	1.2896	1.2908	1.2872	1.2815	1.2751
144.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2605	1.2774	1.2898	1.2910	1.2874	1.2817	1.2752
145.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2609	1.2773	1.2900	1.2912	1.2875	1.2818	1.2754
146.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2622	1.2773	1.2900	1.2914	1.2877	1.2820	1.2755
147.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2627	1.2772	1.2902	1.2916	1.2879	1.2822	1.2757
148.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2633	1.2773	1.2905	1.2917	1.2882	1.2823	1.2758
149.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2640	1.2772	1.2906	1.2919	1.2883	1.2826	1.2760
150.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2646	1.2772	1.2908	1.2921	1.2885	1.2827	1.2762
151.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2655	1.2770	1.2910	1.2923	1.2887	1.2829	1.2762
152.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2664	1.2771	1.2912	1.2925	1.2888	1.2831	1.2764
153.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2668	1.2772	1.2914	1.2927	1.2890	1.2832	1.2767
154.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2676	1.2773	1.2915	1.2928	1.2892	1.2834	1.2767
155.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2677	1.2771	1.2916	1.2931	1.2894	1.2835	1.2769
156.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2686	1.2772	1.2918	1.2933	1.2897	1.2837	1.2771
157.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2682	1.2772	1.2920	1.2935	1.2899	1.2840	1.2773
158.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2672	1.2772	1.2922	1.2937	1.2900	1.2841	1.2774
159.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2663	1.2771	1.2924	1.2940	1.2902	1.2843	1.2775
160.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2649	1.2770	1.2926	1.2942	1.2905	1.2845	1.2777

1
32
1

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 141.0 - 160.0 BAR

* T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
P *													
161.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2607	1.2774	1.2928	1.2944	1.2906	1.2846	1.2779
162.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2577	1.2772	1.2929	1.2946	1.2908	1.2847	1.2780
163.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2533	1.2773	1.2933	1.2948	1.2911	1.2850	1.2782
164.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.1933	1.2772	1.2935	1.2951	1.2912	1.2852	1.2784
165.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2613	1.2772	1.2937	1.2953	1.2915	1.2854	1.2785
166.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2773	1.2939	1.2956	1.2917	1.2856	1.2787	
167.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2773	1.2941	1.2957	1.2919	1.2857	1.2788	
168.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2775	1.2943	1.2960	1.2921	1.2860	1.2790	
169.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2772	1.2946	1.2962	1.2924	1.2861	1.2792	
170.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2775	1.2946	1.2965	1.2925	1.2863	1.2794	
171.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2775	1.2949	1.2968	1.2928	1.2865	1.2795	
172.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2776	1.2951	1.2970	1.2929	1.2868	1.2797	
173.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2776	1.2955	1.2972	1.2933	1.2869	1.2799	
174.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2775	1.2957	1.2975	1.2934	1.2871	1.2801	
175.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2776	1.2960	1.2977	1.2937	1.2873	1.2802	
176.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2777	1.2962	1.2980	1.2939	1.2875	1.2804	
177.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2780	1.2963	1.2981	1.2941	1.2877	1.2806	
178.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2781	1.2967	1.2983	1.2943	1.2879	1.2807	
179.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2780	1.2969	1.2987	1.2946	1.2881	1.2809	
180.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2783	1.2972	1.2989	1.2948	1.2883	1.2811	

I SENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 161.0 - 180.0 BAR

* T P *	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
181.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2780	1.2975	1.2992	1.2950	1.2885	1.2813
182.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2781	1.2977	1.2995	1.2953	1.2888	1.2814
183.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2783	1.2981	1.2998	1.2954	1.2889	1.2816
184.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2785	1.2983	1.3000	1.2957	1.2892	1.2818
185.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2787	1.2986	1.3003	1.2959	1.2894	1.2820
186.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2788	1.2988	1.3006	1.2962	1.2895	1.2821
187.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2787	1.2993	1.3008	1.2964	1.2898	1.2824
188.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2789	1.2995	1.3011	1.2967	1.2900	1.2825
189.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2793	1.2997	1.3014	1.2969	1.2903	1.2827
190.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2791	1.3001	1.3018	1.2972	1.2904	1.2829
191.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2794	1.3002	1.3020	1.2974	1.2906	1.2831
192.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2793	1.3006	1.3022	1.2977	1.2908	1.2832
193.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2800	1.3008	1.3026	1.2980	1.2910	1.2835
194.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2801	1.3013	1.3028	1.2982	1.2913	1.2837
195.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2800	1.3015	1.3032	1.2985	1.2915	1.2838
196.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2803	1.3019	1.3034	1.2986	1.2917	1.2840
197.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2803	1.3022	1.3038	1.2989	1.2919	1.2841
198.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2805	1.3026	1.3040	1.2992	1.2921	1.2843
199.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2808	1.3030	1.3044	1.2995	1.2923	1.2845
200.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.2811	1.3033	1.3047	1.2997	1.2925	1.2847

ISENTROPENEXPONENT IM HEISSDAMPFGEBIET

TEMPERATUR : 100 - 650 GRD.C

DRUCK : 181.0 - 200.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
1.0	0.0217	0.7252	0.9046	0.9867	1.0337	1.0642	1.0855	1.1013	1.1135	1.1231	1.1310*****	
2.0	*****	0.5365	0.8264	0.9445	1.0085	1.0487	1.0763	1.0964	1.1118	1.1238	1.1335*****	
3.0	*****	0.3533	0.7587	0.9088	0.9871	1.0351	1.0676	1.0910	1.1087	1.1225	1.1336	1.1428
4.0	*****	0.1635	0.6959	0.8767	0.9678	1.0227	1.0593	1.0855	1.1052	1.1206	1.1329	1.1429
5.0	*****	0.6358	0.8469	0.9500	1.0111	1.0515	1.0803	1.1017	1.1184	1.1317	1.1425	
6.0	*****	0.5773	0.8187	0.9333	1.0002	1.0441	1.0751	1.0982	1.1160	1.1302	1.1418	
7.0	*****	0.5195	0.7915	0.9173	0.9898	1.0369	1.0701	1.0946	1.1136	1.1286	1.1408	
8.0	*****	0.4622	0.7652	0.9020	0.9798	1.0301	1.0652	1.0911	1.1111	1.1269	1.1397	
9.0	*****	0.4049	0.7398	0.8873	0.9703	1.0235	1.0605	1.0878	1.1086	1.1252	1.1386	
10.0	*****	0.3470	0.7145	0.8726	0.9607	1.0167	1.0556	1.0841	1.1059	1.1231	1.1371	
11.0	*****	0.2890	0.6901	0.8588	0.9518	1.0106	1.0512	1.0809	1.1035	1.1214	1.1358	
12.0	*****	0.2303	0.6661	0.8453	0.9430	1.0045	1.0468	1.0777	1.1012	1.1197	1.1346	
13.0	*****	0.1707	0.6423	0.8321	0.9345	0.9986	1.0425	1.0745	1.0988	1.1179	1.1333	
14.0	*****	0.1101	0.6188	0.8191	0.9261	0.9928	1.0383	1.0713	1.0964	1.1161	1.1319	
15.0	*****	0.5955	0.8063	0.9180	0.9871	1.0341	1.0682	1.0940	1.1143	1.1306		
16.0	*****	0.5723	0.7937	0.9099	0.9815	1.0301	1.0652	1.0917	1.1125	1.1292		
17.0	*****	0.5493	0.7813	0.9020	0.9760	1.0260	1.0621	1.0894	1.1107	1.1278		
18.0	*****	0.5264	0.7690	0.8942	0.9706	1.0221	1.0591	1.0871	1.1089	1.1264		
19.0	*****	0.5035	0.7569	0.8865	0.9653	1.0182	1.0562	1.0848	1.1071	1.1250		
20.0	*****	0.4807	0.7449	0.8790	0.9601	1.0144	1.0533	1.0825	1.1054	1.1236		

ISENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 1.0 - 20.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
P *													
21.0	*****	*****	*****	*****	0.4580	0.7331	0.8716	0.9549	1.0106	1.0504	1.0803	1.1036	1.1222
22.0	*****	*****	*****	*****	0.4352	0.7214	0.8642	0.9498	1.0068	1.0476	1.0781	1.1018	1.1208
23.0	*****	*****	*****	*****	0.4125	0.7097	0.8569	0.9448	1.0031	1.0447	1.0759	1.1001	1.1194
24.0	*****	*****	*****	*****	0.3897	0.6982	0.8497	0.9398	0.9995	1.0419	1.0737	1.0984	1.1181
25.0	*****	*****	*****	*****	0.3669	0.6867	0.8426	0.9349	0.9959	1.0392	1.0715	1.0966	1.1167
26.0	*****	*****	*****	*****	0.3441	0.6753	0.8355	0.9300	0.9923	1.0365	1.0694	1.0949	1.1153
27.0	*****	*****	*****	*****	0.3212	0.6640	0.8285	0.9252	0.9887	1.0337	1.0673	1.0932	1.1139
28.0	*****	*****	*****	*****	0.2983	0.6528	0.8217	0.9205	0.9853	1.0311	1.0652	1.0916	1.1125
29.0	*****	*****	*****	*****	0.2753	0.6416	0.8148	0.9157	0.9818	1.0284	1.0630	1.0898	1.1111
30.0	*****	*****	*****	*****	0.2522	0.6305	0.8080	0.9110	0.9783	1.0258	1.0610	1.0881	1.1098
31.0	*****	*****	*****	*****	0.2290	0.6195	0.8013	0.9064	0.9750	1.0232	1.0589	1.0865	1.1084
32.0	*****	*****	*****	*****	0.2057	0.6084	0.7946	0.9018	0.9716	1.0206	1.0569	1.0848	1.1070
33.0	*****	*****	*****	*****	0.1823	0.5975	0.7879	0.8973	0.9682	1.0180	1.0548	1.0832	1.1057
34.0	*****	*****	*****	*****	0.1587	0.5865	0.7813	0.8928	0.9649	1.0154	1.0528	1.0815	1.1043
35.0	*****	*****	*****	*****	0.5756	0.7748	0.8883	0.9616	1.0129	1.0507	1.0798	1.1029	
36.0	*****	*****	*****	*****	0.5648	0.7683	0.8839	0.9584	1.0104	1.0487	1.0782	1.1016	
37.0	*****	*****	*****	*****	0.5539	0.7618	0.8795	0.9551	1.0079	1.0468	1.0766	1.1002	
38.0	*****	*****	*****	*****	0.5432	0.7554	0.8751	0.9519	1.0054	1.0448	1.0750	1.0989	
39.0	*****	*****	*****	*****	0.5324	0.7490	0.8707	0.9487	1.0029	1.0428	1.0733	1.0975	
40.0	*****	*****	*****	*****	0.5217	0.7427	0.8664	0.9455	1.0004	1.0408	1.0717	1.0961	

ISENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 21.0 - 40.0 BAR

*	E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *													
41.0	*****	0.5110	0.7363	0.8621	0.9423	0.9980	1.0388	1.0701	1.0948				
42.0	*****	0.5002	0.7300	0.8578	0.9392	0.9955	1.0368	1.0684	1.0934				
43.0	*****	0.4897	0.7239	0.8536	0.9361	0.9931	1.0349	1.0668	1.0920				
44.0	*****	0.4790	0.7176	0.8494	0.9330	0.9908	1.0330	1.0653	1.0908				
45.0	*****	0.4683	0.7115	0.8452	0.9299	0.9883	1.0310	1.0637	1.0894				
46.0	*****	0.4577	0.7052	0.8410	0.9268	0.9859	1.0291	1.0621	1.0880				
47.0	*****	0.4471	0.6991	0.8370	0.9238	0.9836	1.0273	1.0605	1.0867				
48.0	*****	0.4364	0.6930	0.8328	0.9208	0.9812	1.0253	1.0589	1.0854				
49.0	*****	0.4259	0.6869	0.8287	0.9177	0.9788	1.0233	1.0573	1.0839				
50.0	*****	0.4152	0.6808	0.8246	0.9147	0.9765	1.0215	1.0557	1.0826				
51.0	*****	0.4046	0.6748	0.8205	0.9117	0.9742	1.0196	1.0542	1.0813				
52.0	*****	0.3941	0.6689	0.8166	0.9088	0.9719	1.0178	1.0526	1.0800				
53.0	*****	0.3834	0.6627	0.8125	0.9059	0.9696	1.0160	1.0511	1.0788				
54.0	*****	0.3729	0.6569	0.8086	0.9030	0.9673	1.0141	1.0495	1.0774				
55.0	*****	0.3623	0.6509	0.8046	0.9000	0.9650	1.0121	1.0479	1.0759				
56.0	*****	0.3518	0.6450	0.8006	0.8971	0.9627	1.0103	1.0463	1.0746				
57.0	*****	0.3411	0.6390	0.7966	0.8941	0.9604	1.0084	1.0448	1.0733				
58.0	*****	0.3305	0.6332	0.7928	0.8913	0.9582	1.0066	1.0433	1.0720				
59.0	*****	0.3199	0.6273	0.7888	0.8884	0.9559	1.0047	1.0417	1.0706				
60.0	*****	0.3093	0.6215	0.7849	0.8856	0.9537	1.0029	1.0402	1.0693				

1
37
1

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 41.0 - 60.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
61.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2987	0.6157	0.7811	0.8827	0.9515	1.0011	1.0386	1.0679				
62.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2880	0.6098	0.7773	0.8799	0.9493	0.9993	1.0371	1.0666				
63.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2774	0.6039	0.7733	0.8770	0.9470	0.9974	1.0355	1.0652				
64.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2668	0.5983	0.7696	0.8743	0.9448	0.9956	1.0340	1.0639				
65.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2561	0.5925	0.7658	0.8715	0.9426	0.9938	1.0324	1.0626				
66.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2454	0.5868	0.7620	0.8687	0.9405	0.9921	1.0309	1.0613				
67.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.2347	0.5810	0.7582	0.8659	0.9383	0.9903	1.0294	1.0599				
68.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5753	0.7545	0.8632	0.9361	0.9885	1.0278	1.0586					
69.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5696	0.7508	0.8604	0.9340	0.9867	1.0264	1.0573					
70.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5640	0.7471	0.8578	0.9319	0.9850	1.0249	1.0560					
71.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5582	0.7433	0.8550	0.9297	0.9832	1.0233	1.0546					
72.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5525	0.7396	0.8523	0.9276	0.9815	1.0219	1.0534					
73.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5468	0.7358	0.8495	0.9254	0.9797	1.0204	1.0521					
74.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5413	0.7323	0.8469	0.9233	0.9779	1.0188	1.0506					
75.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5356	0.7286	0.8442	0.9212	0.9762	1.0174	1.0494					
76.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5299	0.7249	0.8416	0.9192	0.9745	1.0160	1.0482					
77.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5246	0.7215	0.8390	0.9170	0.9727	1.0144	1.0467					
78.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5187	0.7177	0.8362	0.9149	0.9710	1.0129	1.0455					
79.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5132	0.7141	0.8336	0.9128	0.9693	1.0114	1.0442					
80.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5076	0.7105	0.8310	0.9108	0.9675	1.0099	1.0428					

ISENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 61.0 - 80.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
81.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5021	0.7069	0.8284	0.9088	0.9659	1.0085	1.0416					
82.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4965	0.7034	0.8258	0.9067	0.9642	1.0071	1.0403					
83.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4909	0.6998	0.8231	0.9046	0.9624	1.0055	1.0390					
84.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4856	0.6964	0.8206	0.9025	0.9606	1.0039	1.0375					
85.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4798	0.6926	0.8179	0.9004	0.9589	1.0025	1.0363					
86.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4743	0.6891	0.8153	0.8984	0.9571	1.0010	1.0349					
87.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4687	0.6855	0.8128	0.8964	0.9556	0.9997	1.0338					
88.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4632	0.6821	0.8102	0.8943	0.9538	0.9981	1.0323					
89.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4577	0.6786	0.8076	0.8923	0.9521	0.9966	1.0310					
90.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4522	0.6750	0.8050	0.8902	0.9503	0.9950	1.0296					
91.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4467	0.6715	0.8025	0.8882	0.9486	0.9935	1.0282					
92.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4412	0.6680	0.7999	0.8861	0.9469	0.9920	1.0269					
93.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4358	0.6646	0.7973	0.8840	0.9451	0.9904	1.0254					
94.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4302	0.6610	0.7948	0.8820	0.9434	0.9890	1.0241					
95.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4247	0.6575	0.7922	0.8799	0.9417	0.9874	1.0228					
96.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4193	0.6541	0.7896	0.8778	0.9397	0.9857	1.0211					
97.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4126	0.6497	0.7867	0.8758	0.9384	0.9848	1.0206					
98.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4159	0.6530	0.7874	0.8740	0.9344	0.9790	1.0133					
99.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.4041	0.6446	0.7823	0.8716	0.9342	0.9804	1.0136					
100.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3986	0.6412	0.7798	0.8695	0.9324	0.9788	1.0120					

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 81.0 - 100.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
101.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3931	0.6377	0.7772	0.8675	0.9306	0.9772	1.0106					
102.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3876	0.6342	0.7747	0.8654	0.9288	0.9756	1.0092					
103.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3809	0.6297	0.7715	0.8632	0.9273	0.9746	1.0132					
104.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3755	0.6263	0.7690	0.8611	0.9255	0.9730	1.0132					
105.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3700	0.6228	0.7664	0.8590	0.9236	0.9713	1.0132					
106.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3646	0.6194	0.7639	0.8569	0.9218	0.9696	1.0132					
107.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3591	0.6160	0.7613	0.8548	0.9200	0.9680	1.0132					
108.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3538	0.6127	0.7588	0.8527	0.9181	0.9662	1.0132					
109.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3484	0.6093	0.7562	0.8505	0.9162	0.9645	1.0132					
110.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3429	0.6059	0.7537	0.8484	0.9143	0.9628	1.0132					
111.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3375	0.6025	0.7512	0.8463	0.9124	0.9610	1.0132					
112.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3321	0.5991	0.7486	0.8442	0.9105	0.9593	1.0132					
113.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.3267	0.5957	0.7461	0.8421	0.9087	0.9576	1.0132					
114.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5924	0.7435	0.8399	0.9067	0.9558	1.0132						
115.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5890	0.7410	0.8378	0.9048	0.9540	1.0132						
116.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5857	0.7385	0.8356	0.9029	0.9522	1.0132						
117.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5824	0.7359	0.8335	0.9010	0.9504	1.0132						
118.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5790	0.7334	0.8313	0.8990	0.9486	1.0132						
119.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5757	0.7309	0.8292	0.8971	0.9468	1.0132						
120.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	0.5724	0.7284	0.8271	0.8952	0.9450	1.0132						

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 101.0 - 120.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
121.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5692	0.7260	0.8250	0.8933	0.9432*****	
122.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5659	0.7234	0.8229	0.8913	0.9413*****	
123.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5627	0.7210	0.8207	0.8894	0.9395*****	
124.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5594	0.7185	0.8187	0.8875	0.9377*****	
125.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5562	0.7161	0.8166	0.8856	0.9359*****	
126.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5530	0.7136	0.8145	0.8837	0.9341*****	
127.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5498	0.7112	0.8124	0.8817	0.9323*****	
128.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5466	0.7088	0.8103	0.8798	0.9304*****	
129.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5435	0.7064	0.8083	0.8780	0.9287*****	
130.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5403	0.7040	0.8062	0.8761	0.9268*****	
131.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5372	0.7017	0.8042	0.8742	0.9251*****	
132.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5340	0.6993	0.8021	0.8723	0.9233*****	
133.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5310	0.6970	0.8002	0.8705	0.9215*****	
134.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5279	0.6947	0.7982	0.8687	0.9198*****	
135.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5248	0.6924	0.7962	0.8669	0.9181*****	
136.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5217	0.6901	0.7943	0.8651	0.9164*****	
137.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5188	0.6878	0.7923	0.8633	0.9146*****	
138.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5157	0.6856	0.7904	0.8616	0.9130*****	
139.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5127	0.6834	0.7885	0.8598	0.9113*****	
140.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5097	0.6812	0.7867	0.8581	0.9098*****	

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 121.0 - 140.0 BAR

* E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P *												
141.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5068	0.6790	0.7848	0.8564	0.9081*****	
142.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5038	0.6768	0.7830	0.8548	0.9065*****	
143.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5009	0.6747	0.7812	0.8531	0.9050*****	
144.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4979	0.6726	0.7794	0.8515	0.9034*****	
145.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4950	0.6705	0.7777	0.8500	0.9020*****	
146.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4921	0.6684	0.7760	0.8484	0.9005*****	
147.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4892	0.6664	0.7743	0.8469	0.8991*****	
148.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4863	0.6643	0.7726	0.8454	0.8978*****	
149.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4835	0.6623	0.7710	0.8440	0.8964*****	
150.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4805	0.6603	0.7694	0.8426	0.8952*****	
151.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4777	0.6583	0.7678	0.8412	0.8939*****	
152.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4749	0.6564	0.7663	0.8399	0.8927*****	
153.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4720	0.6544	0.7647	0.8386	0.8915*****	
154.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4692	0.6525	0.7632	0.8373	0.8904*****	
155.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4663	0.6506	0.7618	0.8361	0.8893*****	
156.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4639	0.6491	0.7606	0.8351	0.8884*****	
157.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4616	0.6478	0.7596	0.8343	0.8877*****	
158.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4594	0.6466	0.7589	0.8338	0.8873*****	
159.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4574	0.6456	0.7582	0.8332	0.8867*****	
160.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4552	0.6445	0.7576	0.8328	0.8864*****	

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 141.0 - 160.0 BAR

* E P *	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
161.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4500	0.6406	0.7548	0.8308	0.9851*****	
162.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4438	0.6357	0.7511	0.8281	0.8831*****	
163.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4362	0.6295	0.7463	0.8245	0.8806*****	
164.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4284	0.6228	0.7411	0.8206	0.8777*****	
165.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4208	0.6162	0.7357	0.8163	0.8744*****	
166.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.4135	0.6099	0.7305	0.8122	0.8711*****	
167.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.6038	0.7254	0.8079	0.8675*****		1
168.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5981	0.7205	0.8037	0.8638*****		2
169.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5928	0.7159	0.7996	0.8608*****		3
170.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5881	0.7116	0.7955	0.8551*****		4
171.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5862	0.7094	0.7929	0.8516*****		5
172.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5853	0.7080	0.7910	0.8490*****		6
173.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5856	0.7076	0.7897	0.8470*****		7
174.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5864	0.7076	0.7887	0.8457*****		8
175.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5875	0.7078	0.7880	0.8485*****		9
176.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5884	0.7080	0.7872	0.8484*****		10
177.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5892	0.7081	0.7865	0.8473*****		11
178.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5899	0.7081	0.7857	0.8448*****		12
179.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5907	0.7081	0.7849	0.8424*****		13
180.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5913	0.7081	0.7840	0.8384*****		14

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 161.0 - 180.0 EAR

*	E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
P	*												
181.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
182.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
183.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
184.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
185.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
186.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
187.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
188.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
189.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
190.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
191.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
192.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
193.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
194.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
195.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
196.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
197.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
198.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
199.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
200.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

I SENTROPENEXPONENT IM NASSDAMPFGEBIET

ENTHALPIE : 100 - 650 KCAL/KG

DRUCK : 181.0 - 200.0 BAR

VIII. Hinweise für den Benutzer

1. Benötigte Steuerkarten

Neben den üblichen SYSIN-Steuerkarten für den C- und G-Step werden zum Aufruf von MAPLIB folgende Steuerkarten für den L-Step benötigt:

```
//L. SYSLIB DD  
// DD  
// DD DSN = LOAD•MAPLIB,DISP = SHR
```

2. Rechenzeit

1 Minute für ca. 1000 Durchläufe

IX. Literaturhinweise

- [1] ZURMÜHL
Praktische Mathematik für Ingenieure und
Physiker
5. Auflage
- [2] SCHMIDT E.
Thermodynamik
10. Auflage
- [3] VDI-WASSERDAMPFTAFEL
7. Auflage
- [4] ACTA POLYTECHNICA SCANDINAVICA
Physiks and applied Mathematics
Series No 14
- [5] TRAUPEL W.
Thermische Turbomaschinen
Erster Band
Thermodynamisch-strömungstechnische Berechnung
- [6] BAEHR H.D.
Thermodynamik
2. Auflage